

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
Secretaria de Governo



OF. SEGOV Nº 146/2023

Porto Murtinho – MS, 03 de julho de 2023.

À Sua Excelência
ELBIO DOS SANTOS BALTA
Presidente da Câmara
NESTA

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo, por intermédio do presente, e em atenção a indicação nº 017/2023 do Nobre Vereador Rodrigo Fróes Acosta, informamos que o transformador do Hospital teve a vida útil finalizada, sendo necessário a substituição. Ocorre que a substituição demorou cerca de 20 horas pela logística do transporte e serviço que exige cuidado e equipamento adequado.

Durante esse tempo o hospital ficou em funcionamento com o gerador atendendo as demanda sem causar grandes prejuízos no atendimento.

Sabemos que existe equipamentos mais atuais no mercado, por esse motivo colocamos no planejamento a elaboração de um projeto para a substituição logo após o termino da reforma.

Atenciosamente,

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO/MS	
Protocolo nº 728	
05 JUL	2023
09:40	hs.
Ass: <i>[Assinatura]</i>	

[Assinatura]
Nelson Cintra Ribeiro
Prefeito Municipal